

THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 06-06-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 06-06-17
Kanning byrja: 06-06-17
Kanning endað: 09-06-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40526, útg.1

Síða 1 af 9

Sýnið 001:

Sýnis staður og slag: Villingardalur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	172	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	60	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	4	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,6	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	14,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,32	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Sýnið 002:

Sýnis staður og slag: Villingardalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	15,2	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,19	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-	86,2	%

Sýnið 003:

Sýnis staður og slag: Vegurin Langi, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	15,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,24	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 06-06-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 06-06-17
Kanning byrja: 06-06-17
Kanning endað: 09-06-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40526, útg.1

Síða 2 af 9

Sýnið 004:

Sýnis staður og slag: Hornabøur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	15,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,22	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Sýnið 005:

Sýnis staður og slag: Eystara Kai, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	4 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,6	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	15,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1,65	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Sýnið 006:

Sýnis staður og slag: Havnardalur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	168	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	120	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	96	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	3	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,7	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	13,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,58	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	5	mg/L Pt


Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands
Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 06-06-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 06-06-17
 Kanning byrja: 06-06-17
 Kanning endað: 09-06-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40526, útg.1

Síða 3 af 9

Sýnið 007:

Sýnis staður og slag: Havnardalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	4 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,23	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt
UV-transmisión*	Spektrofotometri	-	66,8	%

Sýnið 008:

Sýnis staður og slag: Skálatrøð, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	4 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,31	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt

Sýnið 009:

Sýnis staður og slag: Velbastaðveg.Red.støð, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	6 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,5	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,45	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
 >: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 06-06-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 06-06-17
 Kanning byrja: 06-06-17
 Kanning endað: 09-06-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40526, útg.1

Síða 4 af 9

Sýnið 010:

Sýnis staður og slag: Posthúskjallarin, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,27	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Sýnið 011:

Sýnis staður og slag: Argir eyst, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	8,5	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	18,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,10	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 06-06-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 06-06-17
 Kanning byrja: 06-06-17
 Kanning endað: 09-06-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40526, útg.1

Síða 5 af 9

Sýnið 012:

Sýnis staður og slag: Argir vest, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	17,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,12	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2	mg/L Pt

Sýnið 013:

Sýnis staður og slag: Kaldbak, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	212	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	310	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	210	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	3	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	11,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,22	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	5	mg/L Pt

Sýnið 014:

Sýnis staður og slag: Kaldbak, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	11,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	5,42	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	7	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
 >: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 06-06-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 06-06-17
 Kanning byrja: 06-06-17
 Kanning endað: 09-06-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40526, útg.1

Síða 6 af 9

Sýnið 015:

Sýnis staður og slag: Kaldbaksbotnur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	232	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	100	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	63	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	1	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	14,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,39	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2	mg/L Pt

Sýnið 016:

Sýnis staður og slag: Kaldbaksbotnur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,14	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt

Sýnið 017:

Sýnis staður og slag: Signabøur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	21	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	7,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,29	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9	mg/L Pt
UV-transmisión*	Spektrofotometri	-	50,3	%


Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
 >: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands
 Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 06-06-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 06-06-17
 Kanning byrja: 06-06-17
 Kanning endað: 09-06-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40526, útg.1

Síða 7 af 9

Sýnið 018:

Sýnis staður og slag: Kirkjubøur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	23,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,20	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Sýnið 019:

Sýnis staður og slag: Velbastaður, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	13	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,7	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	19,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,26	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2	mg/L Pt

Sýnið 020:

Sýnis staður og slag: Nólsoy, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,5	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	25,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,17	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
 >: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna Kanningarúrslit VAT-2017-40526, útg.1
 Sýnið tikið*: 06-06-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 06-06-17
 Kanning byrja: 06-06-17
 Kanning endað: 09-06-17

Síða 8 af 9

Sýnið 021:

Sýnis staður og slag: Syðradalur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	124	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	28	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	18	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	1	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	17,2	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,22	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Sýnið 022:

Sýnis staður og slag: Syðradalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	17,1	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,07	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Sýnið 023:

Sýnis staður og slag: Hestur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	50	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	86	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	62	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	1	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,7	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	56,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,07	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 06-06-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 06-06-17
Kanning byrja: 06-06-17
Kanning endað: 09-06-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40526, útg.1

Síða 9 af 9

Sýnið 024:

Sýnis staður og slag: Hestur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,7	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	56,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,11	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Týðingartalva til lukt:

Poeng	Lýsing
0	Eingin
1	Neyvan staðfest
2	Veikt
3	Týðilig
4	Kraftmikil

 Signatur, der kan qendannes

Marita Debess Magnussen

Mikrobiologur/Stjóri

Signeret af: S-1-12-1-1217583391-1255888982-2243994760-1798524066/8827b270-bde8-4abc-b2f8-a67621ea5

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo