

THETIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 04-07-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 04-07-17
Kanning byrja: 04-07-17
Kanning endað: 07-07-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40583, útg.1

Síða 1 af 8

Sýnið 001:

Sýnis staður og slag: Villingardalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,17	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-	80,8	%

Sýnið 002:

Sýnis staður og slag: Vegurin Langi, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,28	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	8	mg/L Pt

Sýnið 003:

Sýnis staður og slag: Tyrlupallur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	5 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,33	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	6	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 04-07-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 04-07-17
Kanning byrja: 04-07-17
Kanning endað: 07-07-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40583, útg.1

Síða 2 af 8

Sýnið 004:

Sýnis staður og slag: Vestara Kai, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	4 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,51	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt

Sýnið 005:

Sýnis staður og slag: Eystara Kai, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	4 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,5	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,2	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,99	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt

Sýnið 006:

Sýnis staður og slag: Havnardalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,1	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,40	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	11	mg/L Pt
UV-transmisión*	Spektrofotometri	-	56,1	%


Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands
Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 04-07-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 04-07-17
Kanning byrja: 04-07-17
Kanning endað: 07-07-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40583, útg.1

Síða 3 af 8

Sýnið 007:

Sýnis staður og slag: Skálatrøð, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	19	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	1	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,66	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	13	mg/L Pt

Sýnið 008:

Sýnis staður og slag: Velbastaðveg.Red.støð, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	9 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,5	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,68	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	11	mg/L Pt

Sýnið 009

Sýnis staður og slag: Posthúskjallarín, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	9 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,54	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	12	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 04-07-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 04-07-17
 Kanning byrja: 04-07-17
 Kanning endað: 07-07-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40583, útg.1

Síða 4 af 8

Sýnið 010:

Sýnis staður og slag: Argir, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	5	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	26	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	4	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	8,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	17,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,99	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Sýnið 011:

Sýnis staður og slag: Argir eyst, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	8,5	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	17,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,50	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2	mg/L Pt

Sýnið 012:

Sýnis staður og slag: Argir vest, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	8 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,57	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	11	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
 >: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 04-07-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 04-07-17
Kanning byrja: 04-07-17
Kanning endað: 07-07-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40583, útg.1

Síða 5 af 8

Sýnið 013:

Sýnis staður og slag: Kaldbak, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	11,1	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,98	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9	mg/L Pt

Sýnið 014:

Sýnis staður og slag: Kollafjørður, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	5	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	8,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,34	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	11	mg/L Pt
UV-transmisión*	Spektrofotometri	-	60,3	%

Sýnið 015:

Sýnis staður og slag: Sund, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	350	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	461	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	184	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	55	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	12,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,68	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	9	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 04-07-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 04-07-17
Kanning byrja: 04-07-17
Kanning endað: 07-07-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40583, útg.1

Síða 6 af 8

Sýnið 016:

Sýnis staður og slag: Sund, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,8	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	12,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,59	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	8	mg/L Pt

Sýnið 017:

Sýnis staður og slag: Kirkjubøur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	10	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	16	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	22,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	1,11	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2	mg/L Pt

Sýnið 018:

Sýnis staður og slag: Kirkjubøur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	19,1	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,98	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 04-07-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 04-07-17
 Kanning byrja: 04-07-17
 Kanning endað: 07-07-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40583, útg.1

Síða 7 af 8

Sýnið 019:

Sýnis staður og slag: Velbastaður, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,8	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	19,1	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,20	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	8	mg/L Pt

Sýnið 020:

Sýnis staður og slag: Nólsoy, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	45	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	19	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	14	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	2	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,5	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	24,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,59	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	5	mg/L Pt

Sýnið 021:

Sýnis staður og slag: Nólsoy, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,5	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	24,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,22	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



T H E T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 04-07-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 04-07-17
Kanning byrja: 04-07-17
Kanning endað: 07-07-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40583, útg.1

Síða 8 af 8

 Signatur, der kan qendannes

Marita Debess Magnussen

Mikrobioloqur/Stjóri

Signeret af: S-1-12-1-1217583391-1255888982-2243994760-1798524066/8827b270-bde8-4abc-b2f8-a67621ea5

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo