

Drekkivatnsgóðska - innaneftirlit

Mikrobiologisk kanning

Stað: Villingadalur

Sýnið tikið: 20.09.2017

Sýnisslag: Drekkivatn

| Lýsing | Greining/Kanningarháttur | Úrslit |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Koliformar bakteríur | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |
| <i>E. coli</i> | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |

Stað: Havnardalur

Sýnið tikið: 20.09.2017

Sýnisslag: Drekkivatn

| Lýsing | Greining/Kanningarháttur | Úrslit |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Koliformar bakteríur | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |
| <i>E. coli</i> | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |

Stað: Vegurin Langi

Sýnið tikið: 20.09.2017

Sýnisslag: Drekkivatn

| Lýsing | Greining/Kanningarháttur | Úrslit |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Koliformar bakteríur | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |
| <i>E. coli</i> | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |

Stað: Eystara bryggja

Sýnið tikið: 20.09.2017

Sýnisslag: Drekkivatn

| Lýsing | Greining/Kanningarháttur | Úrslit |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Koliformar bakteríur | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |
| <i>E. coli</i> | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |

Stað: Skálatrøð

Sýnið tikið: 20.09.2017

Sýnisslag: Drekkivatn

| Lýsing | Greining/Kanningarháttur | Úrslit |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Koliformar bakteríur | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |
| <i>E. coli</i> | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |

Stað: Hornabøur

Sýnið tikið: 20.09.2017

Sýnisslag: Drekkivatn

| Lýsing | Greining/Kanningarháttur | Úrslit |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Koliformar bakteríur | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |
| <i>E. coli</i> | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |

Stað: Kollafjørður

Sýnið tikið: 20.09.2017

Sýnisslag: Drekkivatn

| Lýsing | Greining/Kanningarháttur | Úrslit |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Koliformar bakteríur | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |
| <i>E. coli</i> | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |

Stað: Kaldbak – á Bø

Sýnið tikið: 20.09.2017

Sýnisslag: Drekkivatn

| Lýsing | Greining/Kanningarháttur | Úrslit |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Koliformar bakteríur | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |
| <i>E. coli</i> | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |

Stað: Kirkjubøur

Sýnið tikið: 20.09.2017

Sýnisslag: Drekkivatn

| Lýsing | Greining/Kanningarháttur | Úrslit |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Koliformar bakteríur | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |
| <i>E. coli</i> | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |

Stað: Velbastaður – úti á Heyggi

Sýnið tikið: 20.09.2017

Sýnisslag: Drekkivatn

| Lýsing | Greining/Kanningarháttur | Úrslit |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Koliformar bakteríur | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |
| <i>E. coli</i> | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |

Stað: Argir – eystur

Sýnið tikið: 20.09.2017

Sýnisslag: Drekkivatn

| Lýsing | Greining/Kanningarháttur | Úrslit |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Koliformar bakteríur | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |
| <i>E. coli</i> | Colilert-18, 36°C | <1/100 ml |