

ANALYSUSERTIFIKAT

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Mál nr.: 1-25-03688
Svaseðil nr.: 023011
Móttøkudagur: 25-09-25
Kanning byrjað: 25-09-25

Sýni-ID	1-25-03688-001			
Sýnislýsing	Sundsvegur 9, 11,13 og 15			
Sýnisslag	Drekkivatn			
Tøkudagur	25-09-25			
Analysunavn		Eind	Óvissa Metoda	Mark
E.coli, Colilert	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014	0
Koliformar bakteriur, Colilert	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014	0

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 26-09-25

Móttakaralisti: TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ, Bjørn Holm, Páll Patursson Djurhuus