



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2021-52942

Sýnið móttikið: 08-09-21  
Kanning byrjað: 08-09-21  
Kanning endað: 09-09-21

Síða 1 av 1

Sýnis nr.: VAT-2021-52942-1  
Sýnisstaður: Skálatrøð  
Sýnið tikið\*: 08-09-21  
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL
Ecoli, MPN	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL

Sýnis nr.: VAT-2021-52942-2  
Sýnisstaður: Norðadalur  
Sýnið tikið\*: 08-09-21  
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	0	# 10 est	/100mL
Ecoli, MPN	ISO 9308-2:2012	0	# 5 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL

Durita Høgnadóttir  
Laboratory Technician

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn