

ANALYSUSERTIFIKAT



TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ

Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Tilvísing: Rávatn októbur 2025

Mál nr.: 1-25-03909

Svaseðil nr.: 023275

Móttøkudagur: 07-10-25

Kanning byrjað: 07-10-25

Sýni-ID	1-25-03909-001	1-25-03909-002	1-25-03909-003	1-25-03909-004			
Sýnislýsing	Kollfjarðardalur	Argir	Kirkjubøur	Nólsoy			
Sýnislag	Rávatn	Rávatn	Rávatn	Rávatn			
Tøkudagur	07-10-25	07-10-25	07-10-25	07-10-25			
Analysunavn					Eind	MarkMetodaÓvissa	
E.coli, Colilert (2)	130	10	51	6	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014	
Enterokokkar, kunnandi (2)	Til víðari kanning	Til víðari kanning	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006	
Enterokokkar, staðfesting (2)	2	1			CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006	
Koliformar bakteriar, Colilert (2)	330	11	73	15	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014	
Leiðingarevni (2)	6,5	15,6	16,4	24,2	mS/m	DS/EN 27888, 2003, mod.	8%
Litur (2)	4	<2	5	18	mg Pt/L	DS/EN ISO 7887, C, 2012	13%
Mikroorganismur við 22°C (2)	260	16 est	33	69	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	
pH (2)	7,0	7,7	7,1	7,3		DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	3%
Turbiditetur (2)	1,6	0,2	<0,1	0,1	NTU	DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod.	40%

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 10-10-25

Móttakaralisti: TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ, Bjørn Holm, Páll Patursson Djurhuus