

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f  
Hoyvíksvegur 51  
FO-100 Tórshavn  
Faroe Islands

Tórshavnar Kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn

### Kanningarútslit: VAT-2023-57144

Sýnið móttikið: 03-01-23 BK  
Kanning byrjað: 03-01-23 BK  
Kanning endað: 08-01-23 HT

**Sýnis nr:** 57144-1  
**Sýnisstaður:** Villingadalur  
**Sýnið tikið\*:** 04-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit við UV


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 14189:2013	≥6,5 og ≤9,5	7.26	
Leiðingarevni	NordVal 22	250	14.1	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.41	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.3	mg/L Pt
*UV-transmissión	Spektrofotometri	-	77.8	%

**Sýnis nr:** 57144-2  
**Sýnisstaður:** Vegurin Langi  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	7	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#1	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.27	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.2	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.42	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5.4	mg/L Pt

Kanningarútslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarútslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing  
<: Minni enn  
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f  
Hoyvíksvegur 51  
FO-100 Tórshavn  
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn

### Kanningarúrlit: VAT-2023-57144

Sýnið móttikið: 03-01-23 BK  
Kanning byrjað: 03-01-23 BK  
Kanning endað: 08-01-23 HT

**Sýnis nr:** 57144-3  
**Sýnisstaður:** Vestara Kaj  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	24	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#3	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.68	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.8	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.51	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	6.4	mg/L Pt


**Sýnis nr:** 57144-4  
**Sýnisstaður:** Eystara Kaj  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	20	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#4	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.93	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.1	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.46	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.3	mg/L Pt

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing

<: Minni enn  
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f  
Hoyvíksvegur 51  
FO-100 Tórshavn  
Faroe Islands

Tórshavnar Kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn

### Kanningarútslit: VAT-2023-57144

Sýnið móttikið: 03-01-23 BK  
Kanning byrjað: 03-01-23 BK  
Kanning endað: 08-01-23 HT

**Sýnis nr:** 57144-5  
**Sýnisstaður:** Havnardalur  
**Sýnið tikið\*:** 05-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit við UV


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	2	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 14189:2013	≥6,5 og ≤9,5	7.01	
Leiðingarevni	NordVal 22	250	15.4	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.56	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.8	mg/L Pt
*UV-transmissión	Spektrofotometri	-	61.9	%

**Sýnis nr:** 57144-6  
**Sýnisstaður:** Skálatrøð  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	#1200	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.9	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	14.5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.78	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt

Kanningarútslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarútslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing  
<: Minni enn  
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f  
Hoyvíksvegur 51  
FO-100 Tórshavn  
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn

### Kanningarúrlit: VAT-2023-57144

Sýnið móttikið: 03-01-23 BK  
Kanning byrjað: 03-01-23 BK  
Kanning endað: 08-01-23 HT

**Sýnis nr:** 57144-7  
**Sýnisstaður:** Velbastaðvegur.Red.støð  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.13	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	10.3	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.38	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	8.6	mg/L Pt


**Sýnis nr:** 57144-8  
**Sýnisstaður:** Posthúskjallarin  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.9	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	13.7	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.45	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.9	mg/L Pt

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing

<: Minni enn  
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f  
Hoyvíksvegur 51  
FO-100 Tórshavn  
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn

### Kanningarúrlit: VAT-2023-57144

Sýnið móttikið: 03-01-23 BK  
Kanning byrjað: 03-01-23 BK  
Kanning endað: 08-01-23 HT

**Sýnis nr:** 57144-9  
**Sýnisstaður:** Argir  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	25	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	15	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	8.31	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	16.6	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	-	0.2	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt


**Sýnis nr:** 57144-10  
**Sýnisstaður:** Argir - Undir Kongavarða  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	4	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	8.32	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.6	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.22	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing

<: Minni enn  
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f  
Hoyvíksvegur 51  
FO-100 Tórshavn  
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn

### Kanningarúrlit: VAT-2023-57144

Sýnið móttikið: 03-01-23 BK  
Kanning byrjað: 03-01-23 BK  
Kanning endað: 08-01-23 HT

**Sýnis nr:** 57144-11  
**Sýnisstaður:** Argir - Reynsgøta  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	5	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	8.45	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.6	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.21	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt


**Sýnis nr:** 57144-12  
**Sýnisstaður:** Kaldbak - á Gørðum  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.31	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	8.9	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.28	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.1	mg/L Pt

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing

<: Minni enn  
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f  
Hoyvíksvegur 51  
FO-100 Tórshavn  
Faroe Islands

Tórshavnar Kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn

### Kanningarúrslit: VAT-2023-57144

Sýnið móttikið: 03-01-23 BK  
Kanning byrjað: 03-01-23 BK  
Kanning endað: 08-01-23 HT

**Sýnis nr:** 57144-13  
**Sýnisstaður:** Kollafjørður - Norðuri í Sundum  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit við UV

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	88	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#2	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 14189:2013	≥6,5 og ≤9,5	6.6	
Leiðingarevni	NordVal 22	250	10.1	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	1.89	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.5	mg/L Pt
*UV-transmissión	Spektrofotometri	-	68.9	%


**Sýnis nr:** 57144-14  
**Sýnisstaður:** Kollfjarðardalur  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.35	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	25.4	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.33	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing

<: Minni enn  
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f  
Hoyvíksvegur 51  
FO-100 Tórshavn  
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn

### Kanningarúrlit: VAT-2023-57144

Sýnið móttikið: 03-01-23 BK  
Kanning byrjað: 03-01-23 BK  
Kanning endað: 08-01-23 HT

**Sýnis nr:** 57144-15  
**Sýnisstaður:** Sund  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.59	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	13.5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.35	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

**Sýnis nr:** 57144-16  
**Sýnisstaður:** Kirkjubøur  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	41	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	37	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	12	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7.17	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	18.3	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	-	0.22	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing

<: Minni enn  
>: Størri enn





✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f  
Hoyvíksvegur 51  
FO-100 Tórshavn  
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn

### Kanningarúrlit: VAT-2023-57144

Sýnið móttikið: 03-01-23 BK  
Kanning byrjað: 03-01-23 BK  
Kanning endað: 08-01-23 HT

**Sýnis nr:** 57144-17  
**Sýnisstaður:** Kirkjubøur - í Geilini  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.16	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	17.6	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.22	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt


**Sýnis nr:** 57144-18  
**Sýnisstaður:** Velbastaður - Úti á Heyggi  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	300	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#1	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.96	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	14.3	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.4	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.7	mg/L Pt

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing

<: Minni enn  
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f  
Hoyvíksvegur 51  
FO-100 Tórshavn  
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn

### Kanningarúrlit: VAT-2023-57144

Sýnið móttikið: 03-01-23 BK  
Kanning byrjað: 03-01-23 BK  
Kanning endað: 08-01-23 HT


**Sýnis nr:** 57144-19  
**Sýnisstaður:** Nólsoy  
**Sýnið tikið\*:** 03-01-23  
**Sýni:** Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	460	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	61	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7.22	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	21.9	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	-	0.24	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2.3	mg/L Pt

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing

<: Minni enn  
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f  
Hoyvíksvegur 51  
FO-100 Tórshavn  
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn

### Kanningarúrlit: VAT-2023-57144

Sýnið móttikið: 03-01-23 BK  
Kanning byrjað: 03-01-23 BK  
Kanning endað: 08-01-23 HT

Sýnis nr: 57144-20  
Sýnisstaður: Nólsoy  
Sýnið tikið\*: 03-01-23  
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	12	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.18	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	21.7	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027- 1:2016	1 til 4	0.15	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.1	mg/L Pt

#### Tórshavn 2023-01-08

Hendan frasøgn hevur verið fullført og góðtikin av

**Bina Kallsberg**  
Kanningarstovuleiðari

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing

<: Minni enn  
>: Størri enn