

ANALYSUSERTIFIKAT



TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ

Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Tilvísing: Rávatn apríl 2025

Mál nr.: 1-25-01319

Svarseðil nr.: 020733

Móttøkudagur: 01-04-25

Kanning byrjað: 01-04-25

Sýni-ID	1-25-01319-001	1-25-01319-002	1-25-01319-003	1-25-01319-004	1-25-01319-005		
Sýnislýsing	Kaldbaksbotnur rávatn	Kollfjarðardalur rávatn	Kirkjubøur rávatn	Argir rávatn	Nólsoy rávatn		
Sýnislag	Rávatn	Rávatn	Rávatn	Rávatn	Rávatn		
Tøkudagur	01-04-25	01-04-25	01-04-25	01-04-25	01-04-25		
Analysunavn						Eind	Mark Metoda Óvissa
E.coli, Colilert (2)	5	2	<1	1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014
Enterokokkar, kunnandi (2)	Til víðari kanning	Til víðari kanning	<1	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000
Enterokokkar, staðfesting (2)	2	3				CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000
Koliformar bakteriur, Colilert (2)	170	12	<1	2	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014
Leiðingarevni (2)	12,4	8,6	18,2	16,4	22,2	mS/m	DS/EN 27888, 2003, mod. 8%
Litur (2)	7	6	<2	<2	4	mg Pt/L	DS/EN ISO 7887, C, 2012 13%
Mikroorganismur við 22°C (2)	250	190	3 est	2 est	<1	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002
pH (2)	7,5	6,9	7,2	8,2	7,4		DS/EN ISO 10523, 2012 mod. 3%
Turbiditetur (2)	0,2	0,5	<0,1	<0,1	0,1	NTU	DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod 30%

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 04-04-25

Móttakaralisti: TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ, Bjørn Holm, Páll Patursson Djurhuus