

ANALYSUSERTIFIKAT



TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ

Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Tilvísing: Drekkivatn mai 2025

Mál nr.: 1-25-01809

Svaseðil nr.: 021188

Móttøkudagur: 06-05-25

Kanning byrjað: 06-05-25

Sýni-ID	1-25-01809-001	1-25-01809-002	1-25-01809-003	1-25-01809-004	1-25-01809-005	1-25-01809-006		
Sýnislýsing	Villingadalur viðgjørt vatn	Vegurin Langi	á Hjalla	Vestara kai	Eystara kai	Skálatrøð		
Sýnislag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn		
Tøkudagur	06-05-25	06-05-25	06-05-25	06-05-25	06-05-25	06-05-25		
Analysunavn							Eind	Mark Metoda Óvissa
E.coli, MF	<1	<1	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	0 DS/EN ISO 9308-1, 2014
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	<>0 DS/EN ISO 7899-2:2000
Koliformar bakteriur, MF	<1	<1	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	0 DS/EN ISO 9308-1, 2014
Leiðingarevni	10,9	11,1	11,0	12,0	11,1	11,9	mS/m	250 DS/EN 27888, 2003, mod. 8%
Litur	3	3	3	6	3	6	mg Pt/L	20 DS/EN ISO 7887, C, 2012 13%
Mikroorganismur við 22°C	1 est	140!	<1	3 est	7 est	4 est	CFU/mL	100 DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002
pH	7,3	7,2	7,1	7,3	7,3	7,3		6,5 - 9,5 DS/EN ISO 10523, 2012 mod. 3%
Turbiditetur	0,2	0,3	0,2	0,8	0,7	0,5	NTU	1 DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod 30%

ANALYSUSERTIFIKAT

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ

Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Tilvísing: Drekkivatn mai 2025

Mál nr.: 1-25-01809

Svaseðil nr.: 021188

Móttøkudagur: 06-05-25

Kanning byrjað: 06-05-25

Sýni-ID	1-25-01809-007	1-25-01809-008	1-25-01809-009	1-25-01809-010	1-25-01809-011	1-25-01809-012		
Sýnislýsing	Velbastaveg. Red.støð	Akransgøta- Kjøtbúðin	Posthúskjallarin	Argir undir Kongavarða	Argir Reynsgøta	Kaldbak - á Gørðum		
Sýnislag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn		
Tøkudagur	06-05-25	06-05-25	06-05-25	06-05-25	06-05-25	06-05-25		
Analysunavn	Eind							Mark Metoda Óvissa
E.coli, MF	<1	<1	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	0 DS/EN ISO 9308-1, 2014
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	<>0 DS/EN ISO 7899-2:2000
Koliformar bakteriar, MF	<1	1!	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	0 DS/EN ISO 9308-1, 2014
Leiðingarevni	11,9	11,9	11,9	11,9	12,0	8,4	mS/m	250 DS/EN 27888, 2003, mod. 8%
Litur	6	6	7	6	6	4	mg Pt/L	20 DS/EN ISO 7887, C, 2012 13%
Mikroorganismur við 22°C	6 est	4 est	2 est	2 est	<1	<1	CFU/mL	100 DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002
pH	7,3	7,3	7,2	7,3	7,3	7,1		6,5 - 9,5 DS/EN ISO 10523, 2012 mod. 3%
Turbiditetur	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	<0,1	NTU	1 DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod 30%

ANALYSUSERTIFIKAT

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ

Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Tilvísing: Drekkivatn mai 2025

Mál nr.: 1-25-01809

Svaseðil nr.: 021188

Móttøkudagur: 06-05-25

Kanning byrjað: 06-05-25

Sýni-ID	1-25-01809-013	1-25-01809-014	1-25-01809-015	1-25-01809-016	1-25-01809-017	1-25-01809-018				
Sýnislýsing	Kollafjørður norðuri í Sundum	Kollafjørður - Langasandur	Signabøur	Kirkjubøur í Geilini	Velbastaður - norðuri á Heyggi	Norðradalur eystur				
Sýnislag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn				
Tøkudagur	06-05-25	06-05-25	06-05-25	06-05-25	06-05-25	06-05-25				
Analysunavn							Eind	Mark	Metoda	Óvissa
E.coli, MF	<1	<1	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-1, 2014	
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	<>0	DS/EN ISO 7899-2:2000	
Koliformar bakteriur, MF	<1	<1	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-1, 2014	
Leiðingarevni	8,7	8,9	8,4	17,4	15,4	15,4	mS/m	250	DS/EN 27888, 2003, mod.	8%
Litur	5	5	7	<2	4	4	mg Pt/L	20	DS/EN ISO 7887, C, 2012	13%
Mikroorganismur við 22°C	5 est	5 est	8 est	1 est	2 est	<1	CFU/mL	100	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	
pH	7,3	7,2	7,2	7,2	7,2	7,4		6,5 - 9,5	DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	3%
Turbiditetur	0,1	0,1	1,3!	<0,1	0,2	0,1	NTU	1	DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	30%

ANALYSUSERTIFIKAT



TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ

Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Tilvísing: Drekkivatn mai 2025

Mál nr.: 1-25-01809

Svaseðil nr.: 021188

Móttøkudagur: 06-05-25

Kanning byrjað: 06-05-25

Sýni-ID	1-25-01809-019	1-25-01809-020	1-25-01809-021	1-25-01809-022				
Sýnislýsing	Norðradalur mið	Norðradalur vestur	Havnardalur viðgjørt vatn	Nólsoy Bíðirúm				
Sýnislag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn				
Tøkudagur	06-05-25	06-05-25	06-05-25	06-05-25				
Analysunavn					Eind	Mark	Metoda	Óvissa
E.coli, MF	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-1, 2014	
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	<>0	DS/EN ISO 7899-2:2000	
Koliformar bakteriar, MF	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-1, 2014	
Leiðingarevni	15,6	14,2	11,8	22,9	mS/m	250	DS/EN 27888, 2003, mod.	8%
Litur	<2	7	7	<2	mg Pt/L	20	DS/EN ISO 7887, C, 2012	13%
Mikroorganismur við 22°C	16 est	76	5 est	17 est	CFU/mL	100	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	
pH	7,1	7,3	7,2	7,2		6,5 - 9,5	DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	3%
Turbiditetur	0,3	0,2	0,5	0,1	NTU	1	DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	30%

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 09-05-25

Móttakaralisti: TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ, Bjørn Holm, Páll Patursson Djurhuus