

# Drekkivatnsgóðska – innaneftirlit - umsýn

## Mikrobiologisk kanning

**Stað:** Kirkjubø, í Geilini

**Sýnið tikið:** 19.01.2022

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteriur	Colilert-18, 36°C	95/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

**Stað:** Kirkjubø, á Støðni

**Sýnið tikið:** 19.01.2022

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteriur	Colilert-18, 36°C	118/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml