



THETIS

Tórshavnar kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn



Kanningarúrslit VAT-2020-49113

Sýnið móttikið: 08-07-20
Kanning byrjað: 08-07-20
Kanning endað: 09-07-20

Síða 1 av 1

Sýnis nr.: VAT-2020-49113-1
Sýnisstaður: Eystara kai
Sýnið tikið*: 08-07-20
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|--------|
| Koliformar, MPN | ISO 9308-2:2012 | 0 | # 1 est | /100mL |
| E. coli, MPN | ISO 9308-2:2012 | 0 | # 1 est | /100mL |

Sýnis nr.: VAT-2020-49113-2
Sýnisstaður: Kaldbak á Bø
Sýnið tikið*: 08-07-20
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-----------------|-----------------|-----------|--------|--------|
| Koliformar, MPN | ISO 9308-2:2012 | 0 | 0 | /100mL |
| E. coli, MPN | ISO 9308-2:2012 | 0 | 0 | /100mL |



Signatur, der kan genoprettes

X Bára Strøm Günther

Bára Strøm Günther
Laborantur
Signeret af: 21b33f00-6bfc-4d9b-9828-5f94158d20e4

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
+298 357900

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo