

## ANALYSUSERTIFIKAT

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ

Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Tilvísing: Rávatn januar 2026

Mál nr.: 1-26-00041

Svaseðil nr.: 024758

Móttøkudagur: 06-01-26

Kanning byrjað: 06-01-26

| Sýni-ID                            | 1-26-00041-001 | 1-26-00041-002 | 1-26-00041-003    | 1-26-00041-004          |           |                               |     |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|-----|
| Sýnislýsing                        | Nólsoy rávatn  | Argir rávatn   | Kirkjubøur rávatn | Kollfjarðardalur rávatn |           |                               |     |
| Sýnislag                           | Rávatn         | Rávatn         | Rávatn            | Rávatn                  |           |                               |     |
| Tøkudagur                          | 06-01-26       | 06-01-26       | 06-01-26          | 06-01-26                |           |                               |     |
| Analysunavn                        |                |                |                   |                         | Eind      | Mark Metoda Óvissa            |     |
| E.coli, Colilert (2)               | 3              | <1             | 1                 | <1                      | CFU/100mL | DS/EN ISO 9308-2, 2014        |     |
| Enterokokkar, kunnandi (2)         | <1             | <1             | <1                | <1                      | CFU/100mL | DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006 |     |
| Koliformar bakteriur, Colilert (2) | 67             | <1             | 1                 | 1                       | CFU/100mL | DS/EN ISO 9308-2, 2014        |     |
| Leiðingarevni (2)                  | 26,8           | 16,7           | 17,2              | 13,2                    | mS/m      | DS/EN 27888, 2003, mod.       | 8%  |
| Litur (2)                          | 2              | <2             | <2                | 5                       | mg Pt/L   | DS/EN ISO 7887, C, 2012       | 13% |
| Mikroorganismur við 22°C (2)       | 69 est         | 1 est          | 3 est             | 130                     | CFU/mL    | DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002   |     |
| pH (2)                             | 7,2            | 8,5            | 7,3               | 7,2                     |           | DS/EN ISO 10523, 2012 mod.    | 3%  |
| Turbiditetur (2)                   | 0,1            | 0,2            | 0,2               | 0,8                     | NTU       | DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod   | 40% |

### Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Kim Steve Bergkvist, Deildarleiðari, 09-01-26

Móttakaralisti: TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ, Bjørn Holm, Páll Patursson Djurhuus