

ANALYSUSERTIFIKAT



TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ

Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Tilvísing: Drekkivatn septembur 2025

Mál nr.: 1-25-03332

Svaseðil nr.: 022672

Móttøkudagur: 02-09-25

Kanning byrjað: 02-09-25

Sýni-ID	1-25-03332-001	1-25-03332-002	1-25-03332-003	1-25-03332-004	1-25-03332-005	1-25-03332-006		
Sýnislýsing	Villingadalur viðgjørt vatn	Vegurin Langi	á Hjalla	Vestara kai	Eystara kai	Havnardalur viðgjørt vatn		
Sýnislag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn		
Tøkudagur	02-09-25	02-09-25	02-09-25	02-09-25	02-09-25	02-09-25		
Analysunavn	Eind							Mark Metoda Óvissa
E.coli, MF	<1	<1	<1	<1	<1	4!	CFU/100mL	0 DS/EN ISO 9308-1, 2014
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	<>0 DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006
Koliformar bakteriar, MF	<1	<1	40!	<1	2!	4!	CFU/100mL	0 DS/EN ISO 9308-1, 2014
Leiðingarevni	8,6	8,6	8,6	8,9	8,9	8,8	mS/m	250 DS/EN 27888, 2003, mod. 8%
Litur	4	4	4	15	4	15	mg Pt/L	20 DS/EN ISO 7887, C, 2012 13%
Mikroorganismur við 22°C	<1	38	120!	39	140!	1 est	CFU/mL	100 DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002
pH	7,3	7,2	7,2	7,2	7,3	7,1		6,5 - 9,5 DS/EN ISO 10523, 2012 mod. 3%
Turbiditetur	0,2	0,4	0,3	0,3	0,6	0,3	NTU	1 DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod 40%

ANALYSUSERTIFIKAT



TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ

Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Tilvísing: Drekkivatn septembur 2025

Mál nr.: 1-25-03332

Svaseðil nr.: 022672

Móttøkudagur: 02-09-25

Kanning byrjað: 02-09-25

Sýni-ID	1-25-03332-007	1-25-03332-008	1-25-03332-009	1-25-03332-010	1-25-03332-011	1-25-03332-012			
Sýnislýsing	Skálatrøð	Velbastaveg. Red.støð	Posthúskjallarin	Argir undir Kongavarða	Argir Reynsgøta	Kaldbak - á Gørðum			
Sýnislag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn			
Tøkudagur	02-09-25	02-09-25	02-09-25	02-09-25	02-09-25	02-09-25			
Analysunavn	Eind							Mark	Metoda
E.coli, MF	1!	3!	1!	<1	<1	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-1, 2014
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	<>0	DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006
Koliformar bakteriar, MF	1!	3!	1!	<1	<1	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-1, 2014
Leiðingarevni	8,9	9,0	9,0	16,3	9,1	7,0	mS/m	250	DS/EN 27888, 2003, mod.
Litur	16	16	16	<2	15	14	mg Pt/L	20	DS/EN ISO 7887, C, 2012
Mikroorganismur við 22°C	44	57	19 est	<1	45	<1	CFU/mL	100	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002
pH	7,2	7,1	7,1	8,0	7,4	7,0		6,5 - 9,5	DS/EN ISO 10523, 2012 mod.
Turbiditetur	0,4	0,3	0,5	0,1	0,3	0,2	NTU	1	DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod

ANALYSUSERTIFIKAT

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ

Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Tilvísing: Drekkivatn septembur 2025

Mál nr.: 1-25-03332

Svarseðil nr.: 022672

Móttøkudagur: 02-09-25

Kanning byrjað: 02-09-25

Sýni-ID	1-25-03332-013	1-25-03332-014	1-25-03332-015	1-25-03332-016	1-25-03332-017	1-25-03332-018		
Sýnislýsing	Kollafjørður - Langasandur	Signabøur	Kirkjubøur í Geilini	Velbastaður - undir Borgarhálsi	Norðradalur eystur	Norðradalur mið		
Sýnislag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn		
Tøkudagur	02-09-25	02-09-25	02-09-25	02-09-25	02-09-25	02-09-25		
Analysunavn							Eind	Mark Metoda Óvissa
Ammonium	<0,015		<0,015				mgN/L	0,5 Hach method LCK 304 30%
Clostridium perfringens (2)	<1		<1				CFU/100mL	0 DS/EN ISO 14189:2016
E.coli, MF	<1	<1	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	0 DS/EN ISO 9308-1, 2014
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	<>0 DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006
Koliformar bakteriur, MF	<1	<1	3!	<1	<1	<1	CFU/100mL	0 DS/EN ISO 9308-1, 2014
Leiðingarevni	7,3	8,5	17,0	13,2	13,0	15,4	mS/m	250 DS/EN 27888, 2003, mod. 8%
Litur	12	5	18	9	12	<2	mg Pt/L	20 DS/EN ISO 7887, C, 2012 13%
* Luktur	Ikki ávíst		Ikki ávíst					I.a.f.
Mikroorganismur við 22°C	8 est	2 est	<1	1 est	4 est	14 est	CFU/mL	100 DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002
pH	7,3	6,8	7,1	7,2	7,4	7,0		6,5 - 9,5 DS/EN ISO 10523, 2012 mod. 3%
Turbiditetur	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	<0,1	NTU	1 DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod 40%

ANALYSUSERTIFIKAT



TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ

Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Tilvísing: Drekkivatn septembur 2025

Mál nr.: 1-25-03332

Svaseðil nr.: 022672

Móttøkudagur: 02-09-25

Kanning byrjað: 02-09-25

Sýni-ID	1-25-03332-019	1-25-03332-020	1-25-03332-021	1-25-03332-022				
Sýnislýsing	Norðradalur vestur	Syðradalur	Hestur	Nólsoy í Tuni				
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn				
Tøkudagur	02-09-25	02-09-25	02-09-25	02-09-25				
Analysunavn					Eind	Mark	Metoda	Óvissa
Ammonium	<0,015				mgN/L	0,5	Hach method LCK 304	30%
Clostridium perfringens (2)	<1				CFU/100mL	0	DS/EN ISO 14189:2016	
E.coli, MF	<1	10!	<1	3!	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-1, 2014	
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	<1	<1	CFU/100mL	<>0	DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006	
Koliformar bakteriur, MF	1!	10!	<1	5!	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-1, 2014	
Leiðingarevni	11,8	8,5	34,9	22,9	mS/m	250	DS/EN 27888, 2003, mod.	8%
Litur	14	13	6	14	mg Pt/L	20	DS/EN ISO 7887, C, 2012	13%
* Luktur	Ikki ávíst						I.a.f.	
Mikroorganismur við 22°C	2 est	<1	2 est	7 est	CFU/mL	100	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	
pH	7,3	7,3	7,2	7,4		6,5 - 9,5	DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	3%
Turbiditetur	0,5	0,2	0,8	0,1	NTU	1	DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	40%

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 05-09-25

Móttakaralisti: TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ, Bjørn Holm, Páll Patursson Djurhuus