

ANALYSUSERTIFIKAT

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Mál nr.: 1-25-03987
Svaseðil nr.: 023322
Móttøkudagur: 10-10-25
Kanning byrjað: 10-10-25

Sýni-ID	1-25-03987-001	1-25-03987-002	
Sýnislýsing	Vegurin Langi	Kirkjubøur á Støðni	
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn	
Tøkudagur	10-10-25	10-10-25	
Analysunavn		Eind	Óvissa Metoda Mark
* E.coli, Colilert	0	0	CFU/100mL DS/EN ISO 9308-2, 2014, mod.
Koliformar bakteriur, Colilert	9!	50!	CFU/100mL DS/EN ISO 9308-2, 2014 0

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 11-10-25

Móttakaralisti: TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ, Bjørn Holm, Páll Patursson Djurhuus