

THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-1
Sýniseyðmerking: Villingardalur
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	150	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	11.6	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	3.4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.6	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.01	NTU

Sýnis nr: 57916-2
Sýniseyðmerking: Villingardalur
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	2	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.15	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.15	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri		63.8	%

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-3
Sýniseyðmerking: Vegurin langi
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	89	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.06	NTU

Sýnis nr: 57916-4
Sýniseyðmerking: Hornabøur
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	28	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	12	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.3	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.14	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	1.18	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-5
Sýniseyðmerking: Eystara kaj
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	9	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	12	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.3	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.32	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.21	NTU

Sýnis nr: 57916-6
Sýniseyðmerking: Havnardalur
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	330	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	-	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	4	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	11.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	6.2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.71	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.26	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-7
Sýniseyðmerking: Havnardalur
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	12	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	6	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.95	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.2	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri		73.2	%

Sýnis nr: 57916-8
Sýniseyðmerking: Skálatrø
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	8	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	12.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5.3	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.85	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.14	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-9
Sýniseyðmerking: Velbastavegur red. Støð
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	4	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	12.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	6.3	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.02	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.11	NTU

Sýnis nr: 57916-10
Sýniseyðmerking: Tórsgøta posthúskjallarinn
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	4	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	12.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.8	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.96	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.03	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-11

Sýniseyðmerking: Argir

Sýnið tikið*: 04-04-23

Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	3	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	2	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	16.7	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2.2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	8.42	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.19	NTU

Sýnis nr: 57916-12

Sýniseyðmerking: Argir støðlagøta


Sýnið tikið*: 04-04-23

Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	8.48	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.26	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-13
Sýniseyðmerking: Argir Rosságøta
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	0.04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.3	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	8.4	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.08	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-14
Sýniseyðmerking: Kaldbak við Á
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	4	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	0.04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	8.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.6	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.79	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.2	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-15
Sýniseyðmerking: Kaldbaksbotnur
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	440	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	38	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-		/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	20	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	12.9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	8.5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.35	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.14	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-16
Sýniseyðmerking: Kaldbaksbotnur
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	0.04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	13	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	7.2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.3	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.23	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-17
Sýniseyðmerking: Kollafjørður norðuri í sundum
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	7	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	8.2	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.8	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.97	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.31	NTU

Sýnis nr: 57916-18
Sýniseyðmerking: Kollafjarðardalur
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	8.6	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5.3	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.91	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.3	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-19
Sýniseyðmerking: Sund
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	0.06	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.6	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.72	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.19	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-20
Sýniseyðmerking: Kirkjubøur
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	9	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	17.4	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.95	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.19	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-21
Sýniseyðmerking: Kirkjubøur á støðni
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	0.04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	17.4	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.96	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.34	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-22
Sýniseyðmerking: Velbastaður undir borgarahálsi
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	3	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	14.7	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.85	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.23	NTU

Sýnis nr: 57916-23
Sýniseyðmerking: Nólsoy
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	46	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	30.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2.2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.34	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57916

Sýnið móttikið: 04-04-23 BK

Kanning byrjað: 04-04-23 HT

Kanning endað: 07-04-23 HT

Sýnis nr: 57916-24
Sýniseyðmerking: Nólsoy
Sýnið tikið*: 04-04-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	26	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	30.9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.02	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.3	NTU

Tórshavn 2023-04-07

Hendan frasøgn er skoða og góðkend av

Helen Thomsen
Laborantur

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn