



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2021-53570

Sýnið móttikið: 03-11-21  
Kanning byrjað: 03-11-21  
Kanning endað: 04-11-21

Síða 1 av 2

Sýnis nr.: VAT-2021-53570-1  
Sýnisstaður: À Hjalla  
Sýnið tikið\*: 03-11-21  
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL
Ecoli, MPN	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL

Sýnis nr.: VAT-2021-53570-2  
Sýnisstaður: Havnardalur  
Sýnið tikið\*: 03-11-21  
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	0	#1 est	/100mL
Ecoli, MPN	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL

Sýnis nr.: VAT-2021-53570-3  
Sýnisstaður: Norðadalur vestur  
Sýnið tikið\*: 03-11-21  
Sýni: Drekkivatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL
Ecoli, MPN	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



T H E T I S

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



**Kanningarúrlit VAT-2021-53570**

Sýnið móttikið: 03-11-21  
Kanning byrjað: 03-11-21  
Kanning endað: 04-11-21

Síða 2 av 2

---

Bára Strøm Günther  
Laboratory Technician

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn