



THETIS

Tórshavnar kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn



Kanningarúrslit VAT-2022-56731

Sýnið móttikið: 07-11-22
Kanning byrjað: 07-11-22
Kanning endað: 08-11-22

Síða 1 av 1

Sýnis nr.: VAT-2022-56731-1
Sýnisstaður: Sýni 3 – á Hjalla, umsýn
Sýnið tikið*: 07-11-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL

Bina Kallsberg
Laboratory Manager

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn