

Drekkivatnsgóðska - innaneftirlit

Mikrobiologisk kanning

Stað: Villingadalur

Sýnið tikið: 15.08.2023

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

Stað: Vegurin Langi

Sýnið tikið: 15.08.2023

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	2/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

Stað: Vestara kai

Sýnið tikið: 15.08.2023

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

Stað: Havnardalur

Sýnið tikið: 15.08.2023

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

Stað: Velbastaðvegur – red.støð

Sýnið tikið: 15.08.2023

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	1/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

Stað: Posthúskjallarinn

Sýnið tikið: 15.08.2023

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

Stað: Argir - Reynsgöta

Sýnið tikið: 15.08.2023

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	1/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

Stað: Kaldbak - á Gørðum

Sýnið tikið: 15.08.2023

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	7/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

Stað: Kirkjubøur - í Geilini

Sýnið tikið: 15.08.2023

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

Stað: Velbastaður - úti á Heyggi

Sýnið tikið: 15.08.2023

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

Stað: Norðadalur - eystur

Sýnið tikið: 15.08.2023

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

Stað: Syðradalur

Sýnið tikið: 15.08.2023

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml