

THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-1
Sýniseyðmerking: Villingardalur
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit við UV-transmissión


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 0 | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 11.8 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | 2.5 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.7 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.13 | NTU |
| UV-transmissión* | Spektrofotometri | | 82.5 | % |

Sýnis nr: 58209-2
Sýniseyðmerking: Vegurin langi
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 40 | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 11.9 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | 2.1 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.6 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.1 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-3
Sýniseyðmerking: á Hjalla
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 70 | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 11.9 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | <2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.6 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.2 | NTU |

Sýnis nr: 58209-4
Sýniseyðmerking: Vestara Kaj
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 5 est | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 11.9 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | 3 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.5 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.23 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-5
Sýniseyðmerking: Eystara kaj
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 9 est | /mL |
| Clostridium perfringens | ISO 14189:2013 | 0 | 0 | /100mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Ammonium* | ISO 7150-2:1986 | 0,5 | 0.05 | mg/L N |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 12 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | <2 | mg/L Pt |
| Luktur* | NMKL 183:2005 | 2 við 12°C og 3 við 25°C | 0 | við 25°C |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.5 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.2 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-6
Sýniseyðmerking: Havnardalur
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit við UV-transmissión


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 1 est | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 12.1 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | <2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.5 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.17 | NTU |
| UV-transmissión* | Spektrofotometri | | 72.5 | % |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-7
Sýniseyðmerking: Skálatrøð
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 16 | /mL |
| Clostridium perfringens | ISO 14189:2013 | 0 | 0 | /100mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Ammonium* | ISO 7150-2:1986 | 0,5 | 0.05 | mg/L N |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 12.2 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | 4.1 | mg/L Pt |
| Luktur* | NMKL 183:2005 | 2 við 12°C og 3 við 25°C | 0 | við 25°C |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.4 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.17 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-8
Sýniseyðmerking: Velbastavegur red. Støð
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 18 | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 12.2 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | 4.6 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.4 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.21 | NTU |

Sýnis nr: 58209-9
Sýniseyðmerking: Akranesgøta Kjøtbúðin
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 9 est | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 12.2 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | 4.9 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.3 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.06 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-10
Sýniseyðmerking: Tórsgøta posthúskjallarinn
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 12 | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 12.2 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | 5.5 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.3 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.24 | NTU |

Sýnis nr: 58209-11
Sýniseyðmerking: Argir undir Kongavarða
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 0 | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 16.7 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | <2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 8.2 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.19 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-12
Sýniseyðmerking: Argir Reynsgøta
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 0 | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 17 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | 2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 8.6 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.25 | NTU |

Sýnis nr: 58209-13
Sýniseyðmerking: Kaldbak á Gørðum
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - Neteftirlit

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 65 | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 9 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | 3 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 8 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.24 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-14

Sýniseyðmerking: Kollafjørður

Sýnið tikið*: 02-05-23

Sýni: Rávatn

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | - | 320 | /mL |
| E. coli, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | - | 0 | /100mL |
| Koliformar, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 33 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | - | 11.3 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | - | 2.3 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | - | 5.8 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | - | 0.3 | NTU |

Sýnis nr: 58209-15

Sýniseyðmerking: Kollafjørður Langasandur

Sýnið tikið*: 02-05-23

Sýni: Drekkivatn - Neteftirlit


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 10 | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 9.1 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | 2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 6.9 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.38 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-16

Sýniseyðmerking: Sund

Sýnið tikið*: 02-05-23

Sýni: Rávatn

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | - | 297 | /mL |
| E. coli, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 8 est | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | - | 0 | /100mL |
| Koliformar, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 33 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | - | 13.1 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | - | <2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | - | 7.1 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | - | 0.29 | NTU |

Sýnis nr: 58209-17

Sýniseyðmerking: Kirkjubøur í Geilini


Sýnið tikið*: 02-05-23

Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 1 est | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 17.1 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | <2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.1 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.32 | NTU |

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-18
Sýniseyðmerking: Velbastaður
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Rávatn


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | - | 113 | /mL |
| E. coli, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 2 est | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | - | 0 | /100mL |
| Koliformar, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 28 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | - | 15.4 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | - | <2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | - | 7.2 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | - | 0.33 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-19
Sýniseyðmerking: Velbastaður úti á Heyggi
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 10 | /mL |
| Clostridium perfringens | ISO 14189:2013 | 0 | 0 | /100mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Ammonium* | ISO 7150-2:1986 | 0,5 | 0.05 | mg/L N |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 15.4 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | <2 | mg/L Pt |
| Luktur* | NMKL 183:2005 | 2 við 12°C og 3 við 25°C | 0 | við 25°C |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.1 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.23 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-20
Sýniseyðmerking: Mjörkadalur
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Rávatn


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | - | 35 | /mL |
| E. coli, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | - | 0 | /100mL |
| Koliformar, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 28 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | - | 10.3 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | - | <2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | - | 8.1 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | - | 0.21 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-21
Sýniseyðmerking: Mjörkadalur
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 4 est | /mL |
| Clostridium perfringens | ISO 14189:2013 | 0 | 0 | /100mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Ammonium* | ISO 7150-2:1986 | 0,5 | 0.04 | mg/L N |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 9 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | <2 | mg/L Pt |
| Luktur* | NMKL 183:2005 | 2 við 12°C og 3 við 25°C | 0 | við 25°C |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.32 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-22
Sýniseyðmerking: Nólsoy
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - Einfalt rutinueftirlit


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 6 est | /mL |
| Clostridium perfringens | ISO 14189:2013 | 0 | 0 | /100mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Ammonium* | ISO 7150-2:1986 | 0,5 | 0.06 | mg/L N |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 30.9 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | <2 | mg/L Pt |
| Luktur* | NMKL 183:2005 | 2 við 12°C og 3 við 25°C | 0 | við 25°C |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.1 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.28 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-23
Sýniseyðmerking: Norðradalur eystur
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Rávatn


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | - | 287 | /mL |
| E. coli, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 2 est | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | - | 0 | /100mL |
| Koliformar, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 50 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | - | 14.5 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | - | <2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | - | 7.4 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | - | 0.12 | NTU |

Sýnis nr: 58209-24
Sýniseyðmerking: Norðradalur eystur
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 0 | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 14.5 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | <2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.4 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.24 | NTU |

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-25
Sýniseyðmerking: Norðradalur mið
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Rávatn


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | - | 4 est | /mL |
| E. coli, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | - | 0 | /100mL |
| Koliformar, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | - | 15.5 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | - | <2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | - | 7.1 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | - | 0.36 | NTU |

Sýnis nr: 58209-26
Sýniseyðmerking: Norðradalur mið
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 72 | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 15.5 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | <2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.26 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Sýnis nr: 58209-27
Sýniseyðmerking: Norðradalur vestur
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Rávatn


| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | - | 450 | /mL |
| E. coli, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 1 est | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | - | 0 | /100mL |
| Koliformar, MPN | ISO 9308-2:2012 | - | 180 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | - | 15 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | - | <2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | - | 7.3 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | - | 0.32 | NTU |

Sýnis nr: 58209-28
Sýniseyðmerking: Norðradalur vestur
Sýnið tikið*: 02-05-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002 | >100 kannast | 51 | /mL |
| E. coli | ISO 9308-1:2014 | 0 | 0 | /100mL |
| Enterokokkar | NordVal 47 | 0 | 0 | /100mL |
| Koliformar | ISO 9308-1:2014 | 0 | #43 | /100mL |
| Leiðingarevni | DS/EN 27888:2003 | 250 | 15.2 | mS/m við 25°C |
| Litur | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20 | <2 | mg/L Pt |
| pH | ISO 10523:2008 | ≥6,5 og ≤9,5 | 7.2 | |
| Turbiditetur | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 til 4 | 0.31 | NTU |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



T H E T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-58209

Sýnið móttikið: 02-05-23 BK

Kanning byrjað: 02-05-23 JKI

Kanning endað: 05-05-23 HT

Tórshavn 2023-05-05

Hendan frasøgn er skoða og góðkend av

Helen Thomsen

Laborantur

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn