

# Drekkivatnsgóðska - innaneftirlit

## Mikrobiologisk kanning

### Umsýn 17.10.2019:

**Stað:** Kirkjubøur í Geilini

**Sýnið tikið:** 17.10.2019

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

**Stað:** Kirkjubøur í bygdini

**Sýnið tikið:** 17.10.2019

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml