



THETIS

Tórshavnar kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn



Kanningarúrslit VAT-2020-49911

Sýnið móttikið: 07-10-20
Kanning byrjað: 07-10-20
Kanning endað: 08-10-20

Síða 1 av 3

Sýnis nr.: VAT-2020-49911-1
Sýnisstaður: Villingardalur, sýni 2
Sýnið tikið*: 07-10-20
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL

Sýnis nr.: VAT-2020-49911-2
Sýnisstaður: Havnardalur, sýni 7
Sýnið tikið*: 07-10-20
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	# 3 est	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL

Sýnis nr.: VAT-2020-49911-3
Sýnisstaður: Velbastaðveg. Red.støð, sýni 9
Sýnið tikið*: 07-10-20
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	# 9 est	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn



Kanningarúrslit VAT-2020-49911

Sýnið móttikið: 07-10-20
Kanning byrjað: 07-10-20
Kanning endað: 08-10-20

Síða 2 av 3

Sýnis nr.: VAT-2020-49911-4
Sýnisstaður: Akranesgøta, sýni 10
Sýnið tikið*: 07-10-20
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	# 15 est	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL

Sýnis nr.: VAT-2020-49911-5
Sýnisstaður: Argir Støðlagøta, sýni 13
Sýnið tikið*: 07-10-20
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	2,11	FNU

Sýnis nr.: VAT-2020-49911-6
Sýnisstaður: Kalbak á Fløtum, sýni 15
Sýnið tikið*: 07-10-20
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0,62	FNU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn



Kanningarúrlit VAT-2020-49911

Sýnið móttikið: 07-10-20
Kanning byrjað: 07-10-20
Kanning endað: 08-10-20

Síða 3 av 3

 *Siqnatur, der kan qenoprettes*

X Durita Høgnadóttir

Durita Høgnadóttir
Laborantur
Siqneret af: 21b33f00-6bfc-4d9b-9828-5f94158d20e4

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
+298 357900

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo