

# Drekkivatnsgóðska – innaneftirlit - umsýn

## Mikrobiologisk kanning

**Stað:** Kirkjubø, í Geilini

**Sýnið tikið:** 22.04.2022

**Sýnisslag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteriar	Colilert-18, 36°C	2/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml