

THETIS

Tórshavnar kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn



Kanningarúrslit VAT-2020-48384

Sýnið móttikið: 03-04-20
Kanning byrjað: 03-04-20
Kanning endað: 04-04-20

Síða 1 av 2

Sýnis nr.: VAT-2020-48384-1
Sýnisstaður: Vegurin Langi - umsýn
Sýnið tikið*: 03-04-20
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL

Sýnis nr.: VAT-2020-48384-2
Sýnisstaður: Kaldbaksbontur - umsýn
Sýnið tikið*: 03-04-20
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	0	#4	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	0	#1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	#2	/100mL
Clostridium perfringenes	ISO 14189:2013	0	0	/100mL

 Signatur, der kan gendannes

X Marita Debess Magnussen

Marita Debess Magnussen

Mikrobiologur

Signeret af: S-1-12-1-1217583391-1255888982-2243994760-1798524066/9b587bab-24b8-4dd8-a17d-564b49dd8

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
+298 357900

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



T H E T I S

Tórshavnar kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn



Kanningarúrlit VAT-2020-48384

Sýnið móttikið: 03-04-20
Kanning byrjað: 03-04-20
Kanning endað: 04-04-20

Síða 2 av 2

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn