



THETIS

Tórshavnar kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn



Kanningarúrslit VAT-2019-47111

Sýnið tikið* 14-08-19
Sýnið móttikið: 14-08-19
Kanning byrjað: 14-08-19
Kanning endað: 15-08-19

Síða 1 av 1

Sýni 001:

Sýnisstaður/- slag:

Umsýni – Argir Støðlagøta, drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	# 1	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL

Sýni 002:

Sýnisstaður/- slag:

Umsýni – Kaldbak vi Á, drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL

Sýni 003:

Sýnisstaður/- slag:

Umsýni – Kaldbaksbotnur, drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL



Siqnatúr, der kan qendannes

X

Björt Debess Johannesen

Laborantur

Siqneret af: S-1-12-1-2567883493-1285362036-147329713-3012743618/600ea228-2367-4cb3-8715-e08a059680

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
+298 357900

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo